

Próby.

Próbie hydrauliczną należy przeprowadzić po ułożeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem. Próby ciśnieniowe należy wykonać na ciśnienie 1,0 Mpa. Przyłącze wodociągowe uważa się za szczelne, jeżeli ciśnienie próbne utrzymane jest przez okres 30 minut. Próby należy wykonać w obecności dostawcy wody tj. ZGK w Boniewie. Przed oddaniem do eksploatacji, przyłącze powinno być poddane płukaniu i dezynfekcji. Rurociąg przed oddaniem do eksploatacji należy dokładnie przepłukać i przeprowadzić dezynfekcję.

Dezynfekcję przeprowadzić podchlorynem sodu lub wapna zawierającego co najmniej 50 mg Cl/I przy czasie kontaktu 24 godziny.

Po dezynfekcji przewody ponownie przepłukać, wodę poddać analizie bakteriologicznej.

Uwagi końcowe.

Całość robót wykonać zgodnie z projektem budowlanym.

Do odbioru należy przedłożyć dokumentację powykonawczą z inwentaryzacją geodezyjną. Roboty ziemne wykonać wg. normy BN-62/8836-02 „Roboty ziemne”, wykopy otwarte pod przewody wodociągowe, kanalizacyjne, warunki wykonania oraz PN-68/B-0650.

- prace budowlane wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem przepisów bhp, p. poż oraz prawa budowlanego,
- obliczenia statyczne dotyczące projektowanej budowy znajdują się w archiwach projektanta,
- z uwagi na zakres robót, nie zachodzi konieczność opracowywania informacji BIOZ.
- Teren objęty projektem nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega również ochronie na podstawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Boniewo.
- Działka stanowi tereny o funkcji mieszkalno – usługowej.
- Wpływ eksploatacji górniczych – nie dotyczy.
- Zakres oddziaływania projektowanej budowli zamyka się w granicach działek objętych projektem.
- Budowla nie stwarza zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia jej użytkowników.

Boniewo, 22.08.2014 r.

Projektant :

Wojciech Szymański

Upr. nr ABU-IX-8386-5/1/90 Wk

UA-V-7342-5/72/94 Wk

KUP/IS/2519/0

mgr inż. Jerzy Olczak

upr. I-4 WBP-IX-8386-5/85/83 Wk

Bu. na nr 5

87-800 WŁOCŁAWEK