

Nr TIIRG 7011-3/2014

Boniewo, dnia 23.07.2014 r.

WARUNKI TECHNICZNE
WYKONANIA PRZYŁĄCZA WODOCIAĞOWEGO

1. Urząd Gminy w Boniewie, wyraża zgodę na doprowadzenie wody z gminnego wodociągu do nieruchomości zabudowanych na działkach nr 119/14 i 119/15 położonych w miejscowości Arciszewo.
2. Włączenie do istniejącej sieci PCV fi 90 poprzez trójnik węzem PCV Ø 40
3. Jeden metr przed ścianą budynku lub studziencie wodomierzowej, do którego wprowadzone będzie przyłącze wodociągowe zamontować wąż PE.
4. Zamontować wodomierz fi 20 w pomieszczeniu przy zachowaniu w nim temperatury $+4^{\circ}\text{C}$ w okresie zimowym.
5. Minimalne przykrycie przyłącza wodociągowego musi wynosić 1,6 m.
6. Na przyłączy należy w miarę możliwości zapewnić spadek od miejsca zamontowania wodomierza w kierunku sieci głównej celem ułatwienia odwodnienia instalacji.
7. Dopuszcza się wbudowanie tylko materiałów posiadających atest.
8. Inwestor ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenie urządzeń podziemnych /kable telefoniczne i inne/ oraz ponosi odpowiedzialność gwarancyjną.
9. Po wykonaniu przyłącza należy wykonać inwentaryzację powykonawczą i przedstawić ją do odbioru końcowego.

W O U T

mgr inż. Marek Klimkiewicz

Stwierdza się zgodność
z oryginałem

.....
podpis

PROJEKTANT
Wojciech Szymański
upr. bud. ABU-IX-8386-5/1/90-Wk
upr. bud. UA-V-7342-5/72/94 Wk
Kańska 4, 87-840 LUBIEŃ KUJAWSKI
tel. kom. 606 806 989